

جدول الكميات للأعمال الميكانيكية

جدول الكميات للأعمال الميكانيكية
إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني بمسكنة

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الاجمالي
١	تقديم وتركيب مرجل تدفئة من الحديد الصب كامل مع جميع الملحقات و المتممات و التوابع بموجب المواصفات والمخططات استطاعة (٨٠٠٠٠) ك.ك / سا	عدد	١		
٢	تقديم وتركيب حراقة مازوت آلية مع كافة المتممات والتوابع . استطاعة (١١.٤) كغ/ سا	عدد	١		
٣	تقديم وتركيب مضخة تسريع كهربائية للماء الساخن مع جميع الملحقات و المتممات غزارة (٤) م٣ / ٣ سا وإرتفاع (١٠) متر عمود ماء	عدد	٢		
٤	تقديم وتركيب وحدات تكييف افرادية نوع خزانة مع كافة المتممات والتوابع . استطاعة ٥ طن تبريد	عدد	٢		
٥	تقديم وتركيب وحدات تكييف افرادية إسبليت مع كافة المتممات والتوابع . أ - استطاعة ١.٥ طن تبريد ب - استطاعة ٢ طن تبريد	عدد عدد	٣ ٤		
٦	تقديم وتركيب مراوح طرد جدارية مع جميع الملحقات و المتممات وفق أماكن تركيبها بموجب المواصفات الفنية والمخططات أ - مروحة طرد جدارية غزارة ٢١٠ م٣/سا ب - مروحة طرد جدارية غزارة ٤٨٥ م٣/سا	عدد عدد	٤ ١		
٧	أ- تقديم وتركيب مشعات من الحديد الصب نموذج أربع أصابع مع جميع الملحقات و التوابع مع دهان ٣ أوجه دهان ناري أوروبي ب- فك وإعادة تركيب المشعات وتنظيفها من الداخل بمواد مزيله للتكلس مع تبديل الحملات التالفة لها	م٢ م٢	٦٦ ١٠٠		
٨	تقديم وتركيب خزان تمدد مغلق مع جميع الملحقات و المتممات بموجب المواصفات والمخططات سعة (١٠٠) ليتر	عدد	١		

٩	أ- تقديم وتركيب خزان مازوت مستطيل سعة (٢٠٠٠) ليتر طول ٢ متر وارتفاع ١ متر سماكة الصاج ٣ ملم مع جميع الملحقات والتمتمات يركب على سطح غرفة المراجل	عدد	١		
١٠	تقديم وتركيب مدخنة كاملة حسب المواصفات من الصفيح الفولاذي ذات مقطع دائري سماكة (٥) ملم .	م . ط	٣		
١١	تقديم وتركيب جميع الأنابيب المعدنية المناسبة للتدفئة والاكسسوارات وأيضاً أنابيب خزانات التمدد والمازوت مع كافة الملحقات والتمتمات وفق دفاتر الشروط والكميات أ - أنابيب معدنية مناسبة للتدفئة 1/2 Inch 3/4 Inch 1 Inch 1 1/4 Inch 1 1/2 Inch 2 Inch ب - أنابيب حديد أسود لتمديدات خزان المازوت 1/2 Inch	م . ط م . ط م . ط م . ط م . ط م . ط م . ط	٣١ ١٠ ١١ ١١ ١١ ١٥ ١٠		
١٢	تقديم وتركيب عبوات الإطفاء مع حساس تركب فوق المراجل والحراقات والمستودعات والمولدة الاحتياطية من نوع البودرة وفق المخططات أ - عبوات ٦ كغ إنفجارية نوع بودرة لغرفة المراجل والمولدة الاحتياطية والمستودعات ب - عبوات ١٢ كغ محمولة على عربة نوع بودرة ج - عبوات ٦ كغ تعلق على الحائط نوع بودرة	عدد عدد عدد	٤٤ ١٠ ٦		

إعتماد
رئيس قسم الدراسات الهندسية والإشراف
م . هويده صيرفي

تدقيق
رئيس شعبة الميكانيك
م . عبده جقي

إعداد
م . محمد علي علولو